

Параметры настройки системы



ФИО _____

ПОСТ № 1

Компетенция: Метрология и КИП

Датчик давления:

- Шкала: 0-0,6МПа
- Ед. измерения: МПа
- Позиция (тег) прибора: PT1

Регулятор:

- Шкала канала № 1: 0-0,6МПа
- Положение десятичной точки при индикации параметров канала № 1: 2
- Уставка активации выхода № 2: 0,2МПа
- Тип прибора: _____
- Тип логики: _____

Контур управления:

- Поддержание давления в гидроаккумуляторе: 0,19-0,21 МПа
- Сброс давления при превышении: _____ МПа

Фильтр-редуктор:

- Выходное давление: _____ МПа